


GUÍA PRÁCTICA PARA REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS

Juan Carlos Martínez Escribano Ingeniero Consultor Comisión Técnica de ASIT





CONTENIDOS

- 1. ANTECEDENTES
- 2. OBJETO
- 3. CRITERIOS GENERALES
- 4. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
- 5. REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN
- 6. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
- 7. EJEMPLOS Y CASOS PRÁCTICOS

ANEXO: FORMULARIOS



FORMULARIOS PARA REHABILITACIÓN

- F1 MEMORIA DE DISEÑO
- F2 REVISIÓN DEL PROYECTO
- F3 COMPROBACIÓN DE ESQUEMAS Y PLANOS
- F4 RECOPILACIÓN DE DATOS AL USUARIO
- F5 REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN
- **F6 DATOS DE FUNCIONAMIENTO**
- F7 REVISIÓN DE MANTENIMIENTO

| Uso | | 5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | ades uso | | Consumo | | | March addition | itura refer | | | |
|--|--------------------------|---|-------------|------------------------------|------------------|---|------------------|-----------------|-------------|------------------|-------|--|
| Temperatura de uso (90) Temp, distrib | | | | | | Temp. preparación (°C) | | | | | | |
| . 910 Mar. 2 (12) (12) (13) (14) (15) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16 | | | onalidad | | Datos climátic | | | Datos agua fria | | | | |
| Nº Hamal | Coef a0 | Coef al | Coef a2 | | | Tipa | Мака | Modelo | Núm. (u) | Unitatio | Total | |
| | | | | A. capt | rción (m²) | | | | | of a contract of | | |
| I/h.m° | - 3 | V/AI/m | | V. acumu | lación (I.) | | | | | | | |
| Caudale | s y datos | dircuitos | | | Orientac | | Inclinac. | | Pérdidas | sombras | | |
| 6 - CONDIO | ONES DE | TRABAIO | | | | | | | | | | |
| Temp. máx. | . acumul. | ación (°C) | | TMAX | | | | | | | | |
| Tem | p. máx a | paya (°C) | | TMIN | 9 | | | | | | | |
| Presid | ón taradi | o VS (bar) | | PNOM | | | | | | | | |
| 8 - SISTEMA | A DE CAPT | ACION | | 9 | 2 | | | | | | | |
| Caudal | total cin | cuito prim | ario (I/h) | | | | | lúmero de | baterias | por grupo | | |
| Caudal esp | pecifico i | ns talación | n (l/h.m2) | | 8 | Número de grupos de baterias de captadores | | | | | | |
| Caudal e | especifia | o captado | r (1/h.m2) |) | | Previsión válvulas por grupo: corte y seguridad | | | | | | |
| So | oludán y | control eq | gulibrado | 35,0 | ĝ | Todas las baterias y grupos son iguales | | | | | | |
| 9 - SISTEMA | A DE ACUI | MULACION | | | | | | | | | | |
| Conex | ionado d | e varios d | epositos | į. | 8 | Serie con baipas ralelo equilibrado | | | | | | |
| Tipo y mat | terial ais | lamiento | depásito | | | Espeso | r ais lamie | nto depós | sito (mm.) | | | |
| 10 - SISTEM | A DE INT | ERCAMBIO | | Š | -37 | | | 100 | | - 2 | | |
| Tipo intero | ambiado | r interno | | Área útil | interc inte | rno (m2) | | Área útil | especifica | (m2/m2) | | |
| ia de inter | cambiad | or (kW)y p | ot unitari | a (W/m2) | CC3 | 100 | | | 177 | direction of | | |
| Temp | eratura o | de entrada | a, salida y | salto pri | mario (9C) | | | | | | | |
| Cal | or especi | ifico (J/kg- | K) ydensi | dad prim | ario (kg/I) | | | | - 8 | | | |
| | | Efe | ectividad o | del interc | ambiador | | | | | | | |
| 11 - CIRCUII | TOS HIDR | AUUCOS IN | NTERNOS | | 35 | | | li . | į. | | | |
| Diám, máx | . tuberia | (pulgada: | (.mm o | [| | | | | | | | |
| Velocidad | y pérdidi | a carga | CC4 | | 3 | | | | 1 8 | | | |
| Marca, mod | delo y ta | maño de l | admod | | | | | | | | | |
| Potencia e | léctrica (| W) y % s/t | otal | | 1 3 | | | (i) | | | | |
| 12 - CIRCUIT | TOS DE CO | ONSUMO | 200000 | | | | • | | | | | |
| Material d | e las tub | erias | | | 3 | | | 6 | - 8 | | | |
| Diám, máx | tuberia | (pulgada: | Lmm o | | | | | | | | | |
| Material y | | | | | - 8 | | | ĵ. | | | | |
| 17 - ESPECIF | The party of the same of | | | | | | | | | | | |
| | Valore | s limites | | S/NO | | SI/NO | | SI/NO | - 3 | S/NO | SI/NO | |
| 19 - CÁLCUL | LOS COMP | LEMENTA | RIOS | | | | - | | | | | |
| CC1. Es tudio s ombras Obstáculos Tejanos | | | | Obstác, œrcanos Pérdidas som | | | s sombra | | | | | |
| CC2. Pres taciones energéticas Método | | | | | e unitario | | Rendimiento | | | | | |
| CC3. Intercambiadores Potencia | | | | Caudales y temp | | | Pérdida de carga | | | | | |
| CC4 Greuitos hidráulicos Diámetros | | | | Velocidad | Pérdida de carga | | | | | | | |
| CCS. Sis temas de expansión Hipótesis | | | | Presignes | | | Tamaño | | | | | |
| scaratemes ac expension imporests | | | _ | - residites landii | | | | | | | | |



GUÍA PRÁCTICA PARA REHABILITACIÓN

1. ANTECEDENTES

CTEHE4 - Pionera - Crecimiento - Control - Efectos - Imagen - GTEST

2. OBJETO

- Experiencia
- Simplificación
- Recuperación
- Captador
- Defectos

| TIPO DE INSTALACIÓN SOLAR | Coste Inversión | Aporte energético | Coste equivalente en 25 años | Periodo retorno inversión 100 €/MWh | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--|--|
| | €/m2 | KWh/m2.a | €/MWh | años | |
| Nueva | 600 | 800 | 30 | 7,5 | |
| Rehabilitación 20% | 120 | 800 | 6 | 1,5 | |
| Rehabilitación 10% | 60 | 800 | 3 | 0,8 | |

3. CRITERIOS GENERALES

- El promotor de la rehabilitación: usuario, empresas, administración, ...
- El técnico especialista: requisitos, recursos y costes
- Metodología a utilizar: recopilación, revisión, informe y actuación



GUÍA PRÁCTICA PARA REHABILITACIÓN

4. RECOPILACIÓN INFORMACIÓN

- Información previa
- Documentación
- Visita a la instalación

5. REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN

- Revisión del proyecto
- Revisión de la ejecución
- Evaluación del funcionamiento
- Revisión del mantenimiento

6. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

- Informe técnico final
- Intervención y presupuesto
- Viabilidad técnica y económica

Datos de la Memoria de Diseño

Datos generales
Configuración básica
Parámetros de uso y climáticos
Parámetros de dimensionado
Prestaciones energéticas
Condiciones de trabajo
Fluido de trabajo
Sistema de captación
Sistema de acumulación

Sistema de intercambio
Circuitos hidráulicos internos
Circuitos de consumo
Sistema de expansión
Sistema de medida
Sistema eléctrico y de control
Sistema de energía auxiliar
Componentes
Esquemas y planos
Cálculos complementarios

Requisitos:


- esenciales (seguridad y fiabilidad)
- importantes (eficiencia y durabilidad)
- mejoras complementarias



PARÁMETROS DE DISEÑO

Los consumos de ACS son muy variables entre:


- Cero (sin consumo): La instalación solar siempre debe estar preparada
- Máximo: El sistema auxiliar debe estar diseñado para consumo punta
 Si la IST está bien diseñada, nunca está sobredimensionada
 Ventajas del dimensionado con valores normalizados
 Necesidad de compartir nuevos datos de consumo para ajustar valores







CONFIGURACIONES BÁSICAS

Ventajas de las centralizaciones
Por coste - eficiencia
gastos comunes e individuales
Los problemas en rehabilitaciones









CÁLCULO DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS


Instalaciones que aportan más energía


El diseño y dimensionado para cumplir reglamentación

La orientación, inclinación y sombras

En edificios multivivienda:

- Alcance f-Chart
- Pérdidas térmicas
- CHEQ4









EJEMPLOS Y CASOS PRÁCTICOS - REVISIÓN

- 1. PROYECTO ESTRUCTURAL
- 2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN
- 3. FIABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO
 - 1. Estanqueidad de circuitos
 - 2. Circulación de fluidos
 - 3. Sistema de expansión
 - 4. Sistema de medida
 - 5. Sistema eléctrico y de control
- 4. PÉRDIDAS TÉRMICAS
- 5. CONDICIONES EXTERIORES



1. PROYECTO ESTRUCTURAL
















PROTECCIÓN FRENTE ALTAS TEMPERATURAS

QUEMADURAS







INSTALACIÓN







REDUCCIÓN TEMPERATURAS













PROTECCIÓN FRENTE A PRESIONES

ALTAS BAJAS









ACCIÓN COMBINADA









SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA









FIABILIDAD 1. ESTANQUEIDAD

















FIABILIDAD 2. EXPANSIÓN


Presiones de trabajo Dimensionado Diseño e instalación


| P(kg/cm ²) | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| T (ºC) | 99,1 | 101,7 | 106,5 | 110,7 | 114,5 | 118,0 | 119,6 | 126,8 | 132,9 |
| P(kg/cm ²) | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| T (ºC) | 138,2 | 142,9 | 147,5 | 152,1 | 154,8 | 158,1 | 161,2 | 164,2 | 166,9 |




























FIABILIDAD 3. CIRCULACIÓN




















FIABILIDAD 4. MEDIDA Y CONTROL










EFICIENCIA - PÉRDIDAS TÉRMICAS
























EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO









REVISIÓN DEL MANTENIMIENTO

DURABILIDAD Y DISEÑO



















GUÍA DE REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES

Muchas gracias por su atención juancarlosmartinezescribano@yahoo.es

